

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны; руководитель уполномоченного органа; наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.020052.12.11

от 06.12.2011 г.

Продукция:

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы торговой марки Импрессион (L'Impression):
Декоративное структурное покрытие Декомюр (Decomur) (далее согласно приложению). Изготовлена в
соответствии с документами: ТУ 2316-015-52935415-2008 "Материалы лакокрасочные водно-
дисперсионные декоративные Импрессион (L'Impression)" с Изменениями № 1-4. Изготовитель
(производитель): ООО "ЛАКОС коутингс" Россия, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл.
Менделеева, д.2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛАКОС коутингс" Россия, 152025,
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д.2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, фирменные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №
299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для декоративной отделки стен и потолков помещений общественных и жилых зданий по
загрунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме
известковых штукатурок), (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 17682 01 от 22.11.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.017791.12.11 от 06.12.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Гайзенов В.М.

(Ф. И. О. подпись)

№ 0176064





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

RU.77.01.34.015.E.020052.12.11 06.12.2011 г.

№ _____ ОТ _____

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)
Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Декоративное структурное покрытие Грезе (Grese) Декоративное структурное покрытие Рустик (Rustique) Декоративное структурное покрытие Саман (Saman) Декоративное покрытие Сабле База Классик (Sableux Base Classique) и Сабле База Перль (Sableux Base Perle) Декоративное покрытие Штуко (Stucco) Многоцветное декоративное покрытие Кораил (Corail) Лессирующая краска Сир (Cire) Лак Вернис (Vernis) Грунтовка Су куш (Sous-couche) Грунтовка Су куш микро (Sous-couche micro granitee) Декоративное покрытие Ле перль (Les perles)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

зашпаклеванным, гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам, кладке из глиняного кирпича, а также по поверхностям, окрашенным акриловыми, перхлорвиниловыми и силиконовыми красками

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подп.)

[Подпись]





НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
<http://www.vniis.ru> E-mail: kp@vniis.ru

Исх. № 101-к/238 от 14.07.2024

Генеральному директору
ООО «ЛАКОС маркетинг»
О.Н. Головки
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2, оф. Чердак,
пом. VI, ком. 7
тел. +7(495) 787-88-23

На письмо б/н
от 09.07.2024

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия лакокрасочных материалов торговой марки L'Impression (Импрессион), указанных в приложении, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г., и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в приложении, не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) союза, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.**

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Руководитель группы подготовки заключений



В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (499) 253-03-68, 253-03-79
г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1, каб. 42



Приложение к письму №

Лист 1 листов 1

- Cire Protect (Сир Протект) – лакокрасочный материал на основе пчелиного воска, диспергированного в воде; выпускается по ТУ 20.41.42-034-52935415-2017;
- Sableux (Сабле), Tisse (Тиссе), Biblos Gold (Библос Голд), Biblos Perle (Библос Перль) – водно-дисперсионные декоративные лакокрасочные материалы; выпускаются по ТУ 20.30.11-037-52935415-2017;
- Декомюр (Decomur), Декомюр база Деликат (Decomur base Délicate), Грезе (Grese), Рустик (Rustique), Саман (Saman), Сир (Cire), Сир база Металлизе Ор (Cire base Métallisée Or), Сир база Металлизе Перль (Cire base Métallisée Perle), Сир база Металлизе 3D Перль (Cire base Métallisée 3D Perle), Сир база Металлизе Силвер (Cire base Métallisée Silver), Штуко (Stucco), Штуко база Перль (Stucco base Perle), Штуко база минераль (Штуко база минераль), Вернис (Vernis), Ле перль (Les perles), Перль Эксэлянт (Perle Excellente), Туфо (Tufo), Tufo base Calce (Туфо база Калче), Платр Декоратив (Plâtre Décorative), Альп-Маритим (Alpes-Maritimes), Су куш (Sous-couche), Су куш микро (Sous-couche micro granitee) - водно-дисперсионные декоративные лакокрасочные материалы; выпускаются по ТУ 2316-015-52935415-2008;
- Velours (Велюр) - водно-дисперсионный декоративный лакокрасочный материал; выпускается по ТУ 20.30.11-052-52935415-2019;
- Wax Gold (Вакс Голд), Wax Perle (Вакс Перль) - лакокрасочные материалы на основе синтетического воска и водной дисперсии винилового сополимера; выпускаются по ТУ 20.41.42-040-52935415-2018.

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС



В.Е. Ногин

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00755/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662, Тел.: +7 4853531709,
Адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО ЛАКОС коутингс),
Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, этаж 2, пом.60,
Адрес производства продукции: 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39Б, ОГРН 1037601200163, ИНН 7608008662.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия лакокрасочные на основе водной дисперсии стирол-акрилового сополимера торговой марки Импресион (L'Impression): Штуко база Перль (Stucco base Perle), Ле Перль (Les Perles), Перль Эксэлянт (Perle Excellente), Сир (Cire), Сир (Cire) в базах Металлизе Ор (Metallisee Or), Металлизе Перль (Metallisee Perle), Металлизе 3D Перль (Metallisee 3D Perle), Металлизе Силвер (Metallisee Silver) толщиной сухого слоя от 0,01 до 0,07 мм, с расходом материала на один слой от 0,12 кг/м² до 0,18 кг/м² предназначенные для отделки стен и потолков помещений, в т.ч. путей эвакуации, нанесенные на негорючее основание, выпускаемые по ТУ 2316-015-52935415-2008 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные декоративные "ИМПРЕСИОН (L'IMPRESSION)", с изменениями №№ 1-8.

код
ОКПД2:

20.30.11.120

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3246/ТР от 24.02.2026, 3247/ТР от 24.02.2026, ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,

Акт о результатах анализа состояния производства № 1667-1672; 1677; 1679/АСП от 16.09.2025, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3),
Группа трудновоспламеняемые (В1), по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1)
Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18),
Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

26.02.2026

по

25.02.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель
руководителя) органа по сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.

МП

